



Conseil  
communal

Commune d'Oron  
Le Bourg 9  
1610 Oron-la-Ville

CONSEIL COMMUNAL D'ORON

Rapport de la commission d'étude

Concernant le préavis municipal no 07/2018

Crédit d'investissement de 260'000.-CHF pour le remplacement de la conduite  
d'adduction d'eau potable de La Dausaz à Les Tavernes

Madame la Présidente,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

La Commission chargée d'étudier le préavis 08/2018, composée de Madame Ryf Monique et Messieurs Cordey René-Pierre, Maillefer Pierre-André, Giller Julien et votre serviteur Martin Eric, s'est réunie le 23 Avril 2018 au carnotzet de la commune d'Oron-la-Ville.

La commission remercie Messieurs Frédéric Isoz Municipal et Claude-Alain Perret responsable du service des eaux pour leur disponibilité et d'avoir répondu à toutes nos questions.

Situation:

Comme décrit dans le préavis 07/2018 cette conduite a fait l'objet de nombreuses réparations.

Résumé :

Après avoir libéré M. Isoz et M. Perret, les membres de la commission ont passé en revue les différents points de ce préavis. Nous sommes donc convaincus de la nécessité de réaliser ces travaux au vu des problèmes décrits. De plus cette conduite sera remplacée parallèlement aux travaux de réfection de la chaussée.

Sur cette conduite la BH (borne hydrante) no: 302 sera déplacée en accord avec le service du feu, et ainsi répondra aux différentes normes. Exemple : avec moins de 6 mètres de tuyau entre la conduite et la BH sans renouvellement d'eau potable.



Au vu de ce qui précède, la commission vous recommande, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, d'accepter le préavis 07/2018 tel que présenté.

Oron-la-Ville, le 24 Avril 2018

Ryf Monique :

Maillefer Pierre-André :

Martin Eric :

Cordey René-Pierre :

Giller Julien :

